

Số: 273 /YCBG-TTYT

Cái Răng, ngày 03 tháng 3 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty, doanh nghiệp.

Trung tâm Y tế quận Cái Răng có nhu cầu tiếp nhận báo giá gói sửa chữa, khắc phục hệ thống nước thải tại TTYT quận Cái Răng, để tham khảo, làm cơ sở tổ chức chọn nhà thầu cho gói sửa chữa, khắc phục hệ thống nước thải tại TTYT quận Cái Răng, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế quận Cái Răng.

Địa chỉ: Đường Trần Chiên, khu vực Thạnh Mỹ, phường Lê Bình, quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ .

SĐT: 02923.846815

2. Thông tin liên hệ, tiếp nhận báo giá:

Họ và tên: Nguyễn Tuấn Hải

SĐT: 0911424076

Địa chỉ email: nguyentuanhai8181@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Đề nghị Quý Công ty, doanh nghiệp có khả năng cung cấp gửi báo giá bản giấy có người đại diện theo pháp luật ký tên đóng dấu, bỏ toàn bộ hồ sơ báo giá vào 01 túi dán kín hoặc niêm phong (không bắt buộc). Ngoài phong bì ghi: Bảng báo giá gói sửa chữa, khắc phục hệ thống nước thải tại TTYT quận Cái Răng.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 03 tháng 03 năm 2025 đến trước 17h ngày 12 tháng 03 năm 2025. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 28 tháng 02 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

STT	Hạng mục - Thiết bị	Nội dung - Thông số chi tiết	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
I.	Bể gom				
1	Bơm nước thải	Sửa chữa bơm nước thải:	Cái	1	

		- Quấn lại động cơ - Thay phốt bơm - Bảo trì bảo dưỡng đảm bảo hoạt động - Vệ sinh cánh quạt, kiểm tra hoạt động, đo dòng điện, cách điện.			
2	Rọ chứa bơm	Rọ tách rác inox SUS 304 - Kích thước 300 mm X 300 mm X 500 mm - Kích thước lỗ: 2 - 8 ly - Bao gồm khung chịu lực.	Cái	1	
II.	Bể điều hòa				
1	Hệ thống ống nhựa phân phối khí bể điều hòa	Bảo trì sửa chữa hệ thống phân phối khí - Cố định đĩa cấp khí, ống phân tán khí.	Hệ thống	1	
III.	Bể sinh học hiếu khí				
1	Vệ sinh bể hiếu khí	Vệ sinh bùn cặn, thu gom rác, mỡ - Vệ sinh bể, giỏ lượt rác. - Vệ sinh khung chặn giá thể.	Bể	1	
2	Hệ thống ống nhựa phân phối khí bể hiếu khí	Bảo trì sửa chữa hệ thống phân phối khí - Cố định đĩa cấp khí, ống phân tán khí.	Hệ thống	1	
3	Máy thổi khí cung cấp lắp đặt mới.	Máy thổi khí cung cấp lắp đặt mới Model: RSS - 40 Xuất xứ: Taiwan Loại máy: Máy thổi khí Hãng sản xuất: Heywel Công suất: 2 HP (2ngựa) Cột áp: 5 m Lưu lượng: 0.1 - 130 m ³ /phút Áp suất: 1.000 - 8.000 mmAq Nguồn điện sử dụng: 3 Pha	Máy	1	

		380V.			
IV.	Bể lắng				
1	Bơm bùn	Sửa chữa bơm nước thải - Quấn lại động cơ - Thay phốt bơm - Bảo trì bảo dưỡng đảm bảo hoạt động - Vệ sinh cánh quạt, kiểm tra hoạt động, đo dòng điện, cách điện.	Cái	1	
V.	Bể khử trùng và lọc áp lực				
1	Bơm lọc áp lực	Sửa chữa bơm lọc - Quấn lại động cơ - Thay phốt bơm - Bảo trì bảo dưỡng đảm bảo hoạt động - Vệ sinh cánh quạt, kiểm tra hoạt động, đo dòng điện, cách điện.	Cái	1	
2	Thay mới vật liệu lọc	Vật liệu lọc - Than hoạt tính - Sỏi đỡ - Cát thạch anh.	Bộ	1	
3	Đồng hồ đo lưu lượng	Đồng hồ chuyên môn nước thải - Kích thước: DN50 phi 60 - Lưu lượng khởi động $Q_0 = 45$ lít/h - Lưu lượng trung bình $Q_n = 15m^3/h$ - Nhiệt độ làm việc: $0-52^{\circ}C$ - Áp lực làm việc tối đa là 16 bar.	Cái	1	
VI.	Thiết bị khác				
1	Module tủ điều hành và hệ thống điện	Vệ sinh, kiểm tra hoạt động, siết chặt đầu nối, đo cách điện, đo dòng	Hệ thống	1	

		- Thay thế dây dẫn không đảm bảo			
2	Đường ống công nghệ toàn hệ thống	Vệ sinh, chống Ôxy hóa, thay thế đoạn ống hư hỏng.	Hệ thống	1	
B HẠNG MỤC CUNG CẤP NUÔI CẤY VI SINH					
STT	Hạng mục - Thiết bị	Nội dung - Thông số chi tiết	ĐVT	SL	Ghi chú
1	Nuôi cấy vi sinh định kỳ	Bổ sung vi sinh hiếu khí định kỳ: - Vi sinh hiếu khí - Bùn nền - Dinh dưỡng - Vi sinh vật hiếu khí bổ sung khi vận hành - Nhanh chóng phân hủy tất cả các chất phức tạp - Tối đa hóa sự phân hủy sinh học tự nhiên - Hiệu quả trong điều kiện rộng - Tăng cường sự ổn định của hệ thống xử lý nước thải - Giảm BOD, COD, Tss...	Tháng	12	
B HẠNG MỤC BẢO TRÌ VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ					
1	Bảo trì hệ thống xử lý định kỳ và chi phí vận hành	Chi phí phân công bảo trì và vận hành - Nhân công thực hiện công việc bảo trì và vận hành theo dõi máy móc thiết bị, vi sinh, lưu lượng, châm hóa chất, hệ thống lập áp lực - Tần suất bảo trì: 1 lần/tháng - Tần suất vận hành: 1 lần/tuần.	Tháng	12	

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty, doanh nghiệp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.



GIÁM ĐỐC

Trương Tỷ